

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**  
**№ 184/**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644122, г. Омск, б-р Архитекторов,  
д. 10, корп. 1; тел./факс: 8 (3812) 904-600, тел./факс: 8 (3812) 904-598, e-mail:  
ou0007@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 12188 кв.м;
- часть здания    -    этажей (или на    -    этаже),    -    кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14942 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2015, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 01.07.2019 г.,  
капитального – 01.07.2020 г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции  
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской  
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического  
лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):  
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя  
общеобразовательная школа № 7", БОУ г. Омска "Средняя  
общеобразовательная школа № 7"

*(полное наименование, сокращённое наименование)*

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644122, г. Омск,  
б-р Архитекторов, д. 10, корп. 1; тел./факс: 8 (3812) 904-600, тел./факс: 8  
(3812) 904-598, e-mail: ou0007@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,  
собственность *(нужное подчеркнуть)*.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная *(нужное*  
*подчеркнуть)*.

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,  
муниципальная *(нужное подчеркнуть)*.

1.11. Вышестоящая организация *(наименование)*: Департамент образования  
Администрации города Омска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск,  
ул. Карла Либкнехта, д. 33; т. 20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте  
(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: (да, нет)
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день - 1150, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день - 9 человек.

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы №№: 3, 14, 21, 24, 28, 40, 61, 78, 94; троллейбусы №№: 7, 16; маршрутное такси №№: 8, 18, 64, 94, 99, 120, 200, 212, 214, 275, 304, 305, 331, 344, 409, 410, 413(К), 415, 500, 503, 418 до остановки "Поворотная". Остановка общественного транспорта для МГН не приспособлена.  
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) – 5-8 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), асфальтовое покрытие имеет ямы и выбоины (*описание*). Их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).



### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4-6,44,45
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9-16,19,20, 29,30,33, 36-40,46-48
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		23-28,31, 32, 41,43, 49-52
4.1	Жилые помещения	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		17,18,21-23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		53-57
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		---

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов**  
(по наименьшему значению функциональных зон, табл. 3.4):

**Объект признан ДУ (доступен условно).**

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг				Объект постройки 2015 года	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг				Капитальный ремонт здания после 01.07.2016 г. не проводился	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учётом потребности инвалидов.		1			

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Адаптировать территорию и входную группу. Вход и участок оборудовать элементами информации об объекте и указателями.	4 кв. 2025 г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	3 кв. 2019г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	3 кв. 2019г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	3 кв. 2019г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Предусмотреть не менее 10% мест (но не менее одного места) для стоянки автомашин инвалидов, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов (не менее одного), передвигающихся на кресле-коляске размером 6,0х3,6м. Каждое выделяемое машино-место обозначить дорожной разметкой. Установить знак парковки для инвалидов на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. <b>(зона ответственности Администрации КАО г. Омска)</b>	-
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		<b>Центральный вход в учебный корпус.</b> - Установить кнопку вызова персонала с двухсторонней связью на высоте от 0,85 до 1 м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей. Необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Кнопка должна быть расположена так, чтобы инвалида на коляске было хорошо видно из окна или через прозрачную дверь заведения (возможно, установить переговорное устройство). Кнопку желательно выполнить в антивандальном исполнении и закрыть от осадков (утопить в стене, выполнить защитный кожух и т.п.).	4 кв. 2025 г.



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>Обозначить табличкой со знаком-пиктограммой "Инвалид" и стилизованным звонком в углу таблички. Кнопка должна работать под напряжением 12 В.</p> <p><b><u>Входные двери (в т.ч. в тамбуре) в учебном и физкультурно-оздоровительном корпусе.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Двери должны обеспечивать задержку автоматического закрывания двери, продолжительностью не менее 5 секунд.</li> <li>- В проёмах дверей, доступных для МГН демонтировать или понизить пороги до 0,014 м.</li> <li>- Дверные проёмы и дверные ручки, доступные для МГН, выделить контрастным цветом.</li> <li>- На прозрачных полотнах дверей предусмотреть яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. (Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. <b>той же яркости</b>).</li> <li>- Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.</li> </ul> <p>Дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Расширить <u>рабочую</u> створку двери для входа МГН (в свету) – до 0,9 м (в физкультурно-оздоровительном корпусе).</li> <li>- Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница -</li> </ul>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				не выше 1,0 м (двери в тамбуре учебного корпуса и двери входные, в т.ч. в тамбуре физкультурно-оздоровительного корпуса).	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов	-	1	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности.</li> <li>- В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.</li> <li>- <b>В учебном помещении</b>, выделенном для МГН, первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проёма.</li> <li>- Установить дополнительную школьную доску для МГН.</li> <li>- Учебные фильмы по возможности должны быть снабжены субтитрами.</li> <li>- <b>В столовой</b> установить раковину "консольного" типа для инвалидов колясочников на высоте 0,8 м.</li> <li>- Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола.</li> <li>- Для учащихся с нарушением ОДА необходимо предусматривать стационарное крепление обеденных столов и стульев.</li> </ul>	4 кв. 2025 г.



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов.</li> <li>- Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях самообслуживания должна быть не менее 0,9 м.</li> <li>- В <b>актовом зале</b> следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках. Места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.</li> <li>- В <b>местах отдыха</b> или ожидания следует предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. Обозначить пиктограммой "Инвалид".</li> <li>- Ширина прохода через металлодетектор в холле должна быть не менее 0,9 м.</li> <li>- Кромки ступеней или поручни лестниц <b>на путях эвакуации</b> должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.</li> <li>- Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации (непрерывная видимость маршрута движения на уровне глаз).</li> <li>- Установить крючки для костылей и др. принадлежностей (на высоте 1,3 для инвалидов-колясочников) в <b>гардеробе</b> и <b>раздевалках</b> спортивного зала.</li> </ul>	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и		1		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и</li> </ul>	4 кв. 2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				<p>символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>перед входом в здание</b> с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (режим работы);</li> <li>- <b>перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги для МГН</b>, с указанием номера и назначения помещения на высоте от 1,2 до 1,6 м рядом с дверью со стороны дверной ручки.</li> </ul> <p>✓ Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей <i>на участке</i>, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м.</p> <p>✓ Участки <b>пола на коммуникационных путях</b> перед доступными дверными проёмами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения;</li> <li>- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу</li> </ul>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>движению;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;</li> <li>- на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей.</li> </ul> <p>✓ <b>На основных путях</b> движения в соответствии с заданием на проектирование устраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм.</p> <p>✓ При входах в здание для инвалидов по зрению необходимо установить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему доступных помещений с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. Мнемосхему оборудовать поручнем. Перед мнемосхемой уложить тактильный напольный указатель.</p>	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		- Организовать доступ сурдопереводчика на объект при необходимости.	3 кв. 2019 г.
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни		1		<p><u>Лестницы (внутри здания)</u></p> <p>- На лестнице в холле, ведущей на первый этаж в учебном корпусе (блок А) и физкультурно-оздоровительном корпусе (около подъемника для инвалидов-колясочников), установить поручни на высоте 0,9 и 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие травмобезопасное</p>	4 кв. 2025 г.



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>завершение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заменить поручни на лестничных маршах, ведущих <b>на второй этаж</b> в актовй зал (на пути движения МГН) на нормативные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017: поверхность поручней должна быть непрерывной по всей длине лестничного марша, выступать за пределы лестничного марша на 0,30 м, участки должны быть горизонтальными, круглого сечения диаметром 0,03 м – 0,05 м. Высота охватываемой поверхности для верхнего поручня – 0,9 м, для нижнего – 0,7 м, концы поручня соединены между собой.</li> <li>- На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней всех <b>лестниц на пути движения МГН</b> должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.</li> <li>- Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</li> <li>- На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, жёлтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.</li> <li>- Лестницы и пандусы, ведущие на <b>спену</b>, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7-0,9 м.</li> </ul>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Закрывать открытые подступенки лестниц, ведущих на <b>сцену</b>.</li> <li>- В <b>столовой</b> раковину оборудовать опорным поручнем на высоте 0,75 м -0,80м.</li> <li>- Оборудовать опорным поручнем раздаточную, расстояние между поручнем и раздаточной 0,9 м.</li> <li>- Вдоль <u>свободных участков стен коридоров</u> (на пути движения МГН) и <b>помещений для МГН</b> установить горизонтальные поручни на высоте 0,7 м и 0,9 м.</li> <li>- Около <b>мнемосхемы</b> установить поручень на высоте 0,9 м.</li> </ul>	
4.8. Пандусы		1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обеспечить доступ инвалидов-колясочников на сцену. Для подъёма на сцену кроме лестниц должны быть предусмотрены стационарный или инвентарный пандус или подъёмное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8%) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7-0,9 м.</li> </ul>	4 кв. 2025 г.
4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты		1		Приобрести <b>гусеничный подъёмник</b> для доступа на второй этаж школы в актовыв зал.	4 кв. 2025 г.
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		<b>Туалет для МГН.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для</li> </ul>	4 кв. 2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>- В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.</p> <p>- Туалетную комнату оборудовать опорными стационарными устройствами (поручнями и т.п.) по ГОСТ Р 51261-2017.</p> <p>- Установить раковину "консольного" типа на высоте 0,8 м, оборудовав опорным поручнем на высоте 0,75 – 0,80 м.</p> <p>- Установить зеркало, нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола.</p> <p>- Туалетную кабину оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Установить кнопку вызова персонала на высоте от 0,85 м до 1,0 м. Снаружи над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и прерывистой световой аварийной сигнализации. Внутри – аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.</p> <p>- У дверей туалета следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.</p>	



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Расширить рабочую створку двери для входа МГН (в свету) на входе (в т.ч. в тамбуре) физкультурно-оздоровительного корпуса – до 0,9 м.</li> <li>- Демонтировать или понизить пороги в <b>дверях, на пути движения МГН и в помещениях</b>, в которых предполагается нахождение МГН до 0,014 м (там, где пороги превышают эту отметку).</li> <li>- <b>Помещения, доступные для инвалидов и МГН</b>, должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность помещения.</li> <li>- Двери на пути движения МГН должны обеспечивать задержку автоматического закрывания двери, продолжительностью не менее 5 секунд.</li> <li>- Дверные проёмы (доступные для МГН) и дверные ручки выделить контрастным цветом.</li> </ul>	4 кв. 2025 г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.</li> <li>- В классе, выделенном для МГН, места для тех, чей слух совсем слабый, оборудовать электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.</li> <li><b>Актовый зал.</b></li> <li>- Места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука.</li> </ul>	4 кв. 2025 г.
4.14. Предоставление услуг		1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организовать доступ сурдопереводчика на объект при</li> </ul>	3 кв. 2019 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм. ед.	Доля, %		
инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика				необходимости.	
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	3 кв. 2019 г.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	3 кв. 2019 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворённых качеством предоставления услуг, %			0		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной			0		



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	3 кв. 2019 г.
15. Удельный вес услуг,			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %					
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0	Назначить ответственных сотрудников за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	3 кв. 2019 г.

примечание: <sup>1)</sup> в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.



#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации (гусеничный подъёмник)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрации КАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, индивидуальное решение с техническим средством реабилитации

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2019-2025 гг.**

в рамках исполнения **п.3.6 паспорта доступности**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: <http://zhit-vmeste.ru>  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 16 августа 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от 12 марта 2019 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг); протокол от 12 марта 2019 года № 95.

Директор БОУ г. Омска  
"СОШ № 7"  
(должность уполномоченного  
представителя участника)



(подпись)

Д.О. Кошелев  
(инициалы, фамилия)

Дата 22 марта 2019 года